



認定番号: SB2-10A12-01
認定日: 令和3年4月1日

性能認定書

株式会社タナカ
代表取締役社長 田中 司郎 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の木造建築物用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして認定する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター
理事長 古久保 英嗣



記

1 性能認定金物の名称 「タル木どめSD」(板厚: 0.6mm)
接合具: 太め釘ZN40 4本

2 強度性能
(1)垂木と桁接合部の短期許容引張耐力 1.6 kN
条件

木材	(1)材質 (2)断面寸法	垂木、桁: スギ製材と同等以上 垂木: 45×45mm以上 桁: 105×105mm以上
接合方法	取り合い	垂木と桁

(2)その他の強度性能 性能認定評価書に示すとおり

3 性能認定金物の仕様
(1)材質: 日本製鉄(株)規格 NSDC570
(2)形状・寸法: 性能認定評価書に示すとおり

4 防せい防食性能
(1)使用環境区分: 使用環境2
(2)性能認定金物の防せい防食仕様
接合金物: 日本製鉄(株)規格 スーパーダイヤ K18
接合具(太め釘): JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ A

5 有効期限 令和6年3月31日

6 製造工場
(1)工場名 株式会社タナカ住宅資材部門 つくば工場
(2)所在地 茨城県土浦市大畑702-1

別 添
性能認定評価書