



認定番号：D15C17-02

認定日：令和2年7月1日

同等認定書

株式会社タナカ
代表取締役社長 田中 司郎 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の軸組工法用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして認定する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター
理事長 古久保 英嗣



記

- 1 同等認定金物の名称 「Sクランクアンカーボルト M16」(ネジの規格：M16)
接合具：(六角ナット M16 1個)
- 2 対象金物の名称 アンカーボルト M16
- 3 同等認定金物の材料等
(1)材質：JIS G 3505(軟鋼線材)に規定する SWRM10
(2)形状・寸法：同等認定評価書に示すとおり
- 4 防せい防食性能
(1)使用環境区分：使用環境2
(2)防せい防食仕様
①JIS H 8610(電気亜鉛めっき)に規定する Ep-Fe/Zn8/CM2
②エコートWH処理(認定番号B2-10F17-01)
- 5 有効期限 令和5年6月30日
- 6 製造工場
(1)工場名 有限会社栄工社
(2)所在地 茨城県那珂市向山1063-3

別 添：同等認定評価書